



POTVRDA O NOSTRIFIKACIJI TIPSKIH ISPITIVANJA
NOSTRIFICATION CERTIFICATE ON TYPE TEST

NC-0869/19

Datum Date	4.9.2019.	Omot spisa File number	8/238/19.LAB
Naručitelj Customer	ETI Elektroelement d.o. o, Obrezija 5 1411 Izlake, Slovenija		
Predmet nostrifikacije Notification object	Niskonaponske 3-polne rastavne pruge s osiguračima oznake SLG, veličine 00, 1, 2, 3 (LV HRC Contact Strips sizes 00, 1, 2, 3)		
Proizvođač Manufacturer	ETI Elektroelement d.o. o, Obrezija 5 1411 Izlake, Slovenija		
Način ispitivanja Test method	IEC 60947-1:2007+AMD1:2010+AMD2:2014; IEC 60947-3:2008+AMD1:2012+AMD2:2015		
Prema Izvještaju o nostrifikaciji br. According to Notification Report No.	NR-0869/19 od 4.9.2019.		
Zaključak Conclusion	Niskonaponske 3-polne rastavne pruge s osiguračima oznake SLG, veličine 00, 1, 2, 3 (LV HRC Contact Strips sizes 00, 1, 2, 3) zadovoljavaju navedene norme.		
Potvrda vrijedi do Certificate is valid till	Promjene materijala ili konstrukcije, a najdulje 3 godine.		
Napomena Note	Prethodno izdana potvrda NC-0758/16 prestaje važiti.		

Za sukladnost bilo kojeg proizvoda tipski označenog
kao i ispitani uzorak odgovoran je proizvođač.

The responsibility for conformity of any product having
the same designation with that tested rests with the
manufacturer.

Po ovlaštenju direktora IE
By the authority of the General Manager



INSTITUT ZA
ELEKTROPRIVREDU d.d.
Zagreb

dr. sc. Srećko Bojić, dipl. ing. el.